

設計図書等に対する質問への回答

令和5年6月1日

公益社団法人 青年海外協力協会
代表理事 雄谷良成 殿

(仮称)駒ヶ根小規模保育建築工事

下記のとおり回答します。

番号	図面番号	工種	質疑事項	回答
1	A016, 018, 027, 029	金属	バルコニーの手摺につきまして、立面図、断面詳細図及びバルコニー詳細図では格子状となっていますが、立面図の仕様『記号ソ』で異なります。バルコニー詳細図の仕様を正と考えるとよろしいでしょうか。異なる場合は仕様をご指示下さい。	バルコニー詳細図を正としてください。
2	A016, 018, 022, 027, 029, 033, 034	金属	スロープの手摺の仕様につきまして、断面詳細図(2)では中棧と記載されていますが、平面詳細図及び立面図記載の仕様では、中棧についての記載がありません。中棧は無いものと考えてよろしいでしょうか。異なる場合は仕様をご指示下さい。	中棧は無しです。立面図、平面詳細図を正としてください。
3	A032	鉄筋	片持デッキの配筋仕様について、具体的にご指示下さい	D13@200(メッシュ)、上端かぶり40mm確保
4	A018, 033		片持デッキの範囲につきまして、立面図(3)と1階平面図詳細図(1)にて範囲が異なります。1階平面図詳細図記載の寸法 W3,603の範囲と考えるとよろしいでしょうか。異なる場合は範囲をご指示下さい。	1階平面図詳細図(1)、W3603を正としてください。
5	A018, 033		上記に関連しまして、南側ウッドデッキの範囲につきまして、立面図(3)と1階平面図詳細図(1)にて範囲が異なります。1階平面図詳細図(1)を正と考えるとよろしいでしょうか。	1階平面図詳細図(1)を正としてください。
6	A018, 024, 026, 033, 034		スロープ及びテラス、ウッドデッキ材につきまして、片持ちデッキ部分詳細図(4)、1階及び2階平面図では再生木ウッドデッキt30と記載されていますが、立面図(3)、断面詳細図(4)、同(6)ではイベ無垢材t30となっています。部分詳細図及び平面詳細図を正と見え、全てのウッドデッキ材は再生木と考えるとよろしいでしょうか。異なる場合は、部材仕様ごとに範囲、断面詳細図をご指示下さい。	全て再生木としてください。
7	A033		収納3西側に記載されているフローリングCにつきまして、仕様をご指示下さい。	この仕上は畳です。無視してください。
8	A002, A016		立面図(1)にガラス面サイン1m2程度と記載がありますが、サイン工事のため別途工事と考えてよろしいでしょうか。	サイン工事は別途です。 (確認申請上、記載する必要がありました)
9	A047		家具表のK-107備考欄に記載されている『消火栓文字：カッティングシート貼』につきましては、サイン工事のため別途工事と考えてよろしいでしょうか。	別途工事でよろしいです。
10	A048		屋外付帯配置図の凡例に記載されている『F:階段 現場打ちコンクリート』につきまして、屋外付帯配置図に記載がありません。不要と考えるとよろしいでしょうか。必要な場合は、範囲と仕様をご指示下さい。	不要です。
11	A027, A028, A048		敷地北側の隣地境界につきまして、断面詳細図(7)及び(8)では、擁壁の記載がありますが、屋外付帯配置図では擁壁の指示は無く、凡例も斜線が引かれています。擁壁等は不要と考えるとよろしいでしょうか。必要な場合は、範囲と仕様をご指示下さい。	擁壁不要とします。
12	A020, S017		転び止めにつきまして、35×210のサイズの場合、天井面に見える状態となるため、固定する金物が見えてしまいます。また、ラワン合板を割って施工する事となるため、施工性も悪くなります。サイズを変更し、天井裏で納めるものと考えてよろしいでしょうか。	天井裏で納める形でお願いします。
13	S016		化粧垂木につきまして、7m以上となると特注材の加工となってしまうため、X-5通にてジョイントさせていただいてもよろしいでしょうか。	X5通の桁梁上でジョイントして構いません。
14	M006		2階事務室の消火器BOXにつきまして、機械図M006の凡例では、『建築BOX内設置』と記載されていますが、意匠図に記載がありません。必要な場合は品番、品名をご指示下さい。	ユニオン UFB-3F-2401-PWH
15			計画地内、建物解体部分の現況地盤レベルの記載がないため、ご教授頂けないでしょうか。	既存建物解体後に測量は行っておりません。